



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 29-6-2016  
Αριθ. πρωτ.: 35037

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 33<sup>ης</sup>/2016 τακτικής συνεδρίασης της 27-6-2016  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267/2016

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 73.800,00€ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:  
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5×5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 33852/23-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Μιχάλογλου Στυλιανή 4) Περδίκη Παναγιώτα και 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος)

### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2) Μελάς Φώτιος 3) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 4) Ντέρου Κυριακή και 5) Τζανής Λουκάς.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος και αποφάσισε την ένταξή του Ε.Η.Δ. θέματος στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή του ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 33835/23-6-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.800,00 € που αφορά στο έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ» και παρακαλώ για τη λήψη της παραπάνω σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.800,00 € που αφορά στο έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν 33852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/Α).
- Του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
- Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
- το Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) με τις διατάξεις του οποίου ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας θα προκηρύξει πρόχειρο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για το πιο πάνω έργο.
- Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στις κάτωθι εργασίες:

- Αποξήλωση υπάρχοντος κατεστραμμένου συνθετικού χλοοτάπητα
  - Επιστροφή συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.
  - Επισκευή τοπικά της κατεστραμμένης συρματοπερίφραξης με συρματοπλέγμα ρομβοειδούς οπής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και επισκευή της θύρας εισόδου με αντικατάσταση των μεντεσέδων.
  - Μινιάρισμα (αστάρι μετάλλου) και ελαιοχρωματισμός των γωνιών έδρασης (στο πλαίσιο-τελάρο) των σχαρών απορροής ομβρίων υδάτων.
  - Τοποθέτηση ηλεκτροπρεσσαριστών σχαρών απορροής υδάτων (γαλβανισμένων εν θερμώ), στο υφιστάμενο κανάλι περιμετρικά του γηπέδου.
  - Αστάρωμα και υδροχρωματισμός με τσιμεντόχρωμα της εξέδρας θεατών και περιμετρικών τοιχίων του γηπέδου.
  - Τοποθέτηση δύο (2) εστιών αλουμινίου στο γήπεδο, με τα απαραίτητα δίκτυα εστιών.
  - Τοποθέτηση στο άνω μέρος της περίφραξης, του διχτυού περίφραξης γηπέδου (πλαγιοκάλυψης).
  - Τοποθέτηση τεσσάρων σημαιών κόρνερ γηπέδου.
  - Ενίσχυση πρασίνου στο παρτέρι επί της οδού Σωκράτους.
  - Αποξήλωση των δύο κατεστραμμένων ηλεκτρολογικών πινάκων από χαλυβδοέλασμα που βρίσκονται εντός των πύλων.
  - Επισκευή του σώματος των πύλων φωτισμού λόγω παραμόρφωσης από κτυπήματα, επισκευή των θυρών των μεντεσέδων ή αντικατάστασή τους με νέες.
  - Απόξεση - αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, επικολλημένων αφισών και εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος και διπλής στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120μm και στα δύο πύλους.
  - Εγκατάσταση δύο μπαρών ασφαλείας θυρών σε κάθε πύλο από χαλυβδοέλασμα πάχους 5mm και πλάτους 5cm, με τα κατάλληλα λουκέτα ασφαλείας.
  - Τοποθέτηση δύο στεγανών μεταλλικών πινάκων IP55 από χάλυβα EPS540 διαστάσεων 60cmX40cm (στο κεντρικό πύλο) ο ένας και 50cmX40cm (στο πύλο εντός του γηπέδου) ο άλλος.
  - Οι πίνακες θα περιέχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα χειρισμού, ασφάλειας και αυτοματισμών, πλήρως συνδεδεσμένοι με τις υπάρχουσες γραμμές.
  - Προμήθεια και εγκατάσταση χάλκινου πολύκλωνου αγωγού διατομής 16mm<sup>2</sup> για την επιδιόρθωση της γείωσης της εγκατάστασης και των ιστών φωτισμού.
  - Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού τύπου NYG 5X6mm<sup>2</sup> για την αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής σύνδεσης του κεντρικού πίνακα με τον υποπίνακα του γηπέδου.
  - Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού τύπου NYG 4X4 mm<sup>2</sup> για την αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής σύνδεσης των τεσσάρων ιστών φωτισμού του γηπέδου με τον υποπίνακα,
  - Αντικατάσταση σπασμένου εμφανούς αγωγού από PVC διέλευσης καλωδίων ηλεκτροδότησης φωτιστικών ιστών με αγωγό PVC 6atm ΕΛΟΤ 686, διαμέτρου Φ110mm πλήρως συνδεδεμένου με τα φρεάτια διέλευσης.
  - Για την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού του γηπέδου 5X5 θα αποξηλωθούν από την κορυφή των ιστών φωτισμού οι υπάρχοντες προβολείς μεταλλικών αλογονιδίων με ισχύ 400W ο ένας, και θα τοποθετηθούν δέκα έξι (16) προβολείς LED ασύμμετρης δέσμης έως 170W ο ένας.
- Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 73.793,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/7336.0009 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.
- Έκθεση Ανάλυσης Υποχρέωσης: ΑΑΥ 605-21/06/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 21 του Ν. 2362/95
3. Την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν 33852/2010
4. Του Ν. 3463/2006
5. Το ΠΔ 113/2010
6. Το ΒΔ 17/05-15/06/1959
7. Το Ν. 3669/08

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

που αφορά στο έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΧΑΡΑΥΓΗΣ». Το αντικείμενο του έργου αφορά στις κάτωθι εργασίες:

- Αποξήλωση υπάρχοντος κατεστραμμένου συνθετικού χλοοτάπητα
  - Επιστροφή συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.
  - Επισκευή τοπικά της κατεστραμμένης συρματοπερίφραξης με συρματοπλέγμα ρομβοειδούς οπής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και επισκευή της θύρας εισόδου με αντικατάσταση των μεντεσέδων.
  - Μινιάρισμα (αστάρι μετάλλου) και ελαιοχρωματισμός των γωνιών έδρασης (στο πλαίσιο-τελάρο) των σχαρών απορροής ομβρίων υδάτων.
  - Τοποθέτηση ηλεκτροπρεσσοριστών σχαρών απορροής υδάτων (γαλβανισμένων εν θερμώ), στο υφιστάμενο κανάλι περιμετρικά του γηπέδου.
  - Αστάρωμα και υδροχρωματισμός με τσιμεντόχρωμα της εξέδρας θεατών και περιμετρικών τοιχίων του γηπέδου.
  - Τοποθέτηση δύο (2) εστιών αλουμινίου στο γήπεδο, με τα απαραίτητα δίκτυα εστιών.
  - Τοποθέτηση στο άνω μέρος της περίφραξης, του διχτυού περίφραξης γηπέδου (πλαγιοκάλυψης).
  - Τοποθέτηση τεσσάρων σημαιών κόρνερ γηπέδου.
  - Ενίσχυση πρασίνου στο παρτέρι επί της οδού Σωκράτους.
  - Αποξήλωση των δύο κατεστραμμένων ηλεκτρολογικών πινάκων από χαλυβδοέλασμα που βρίσκονται εντός των πύλων.
  - Επισκευή του σώματος των πύλων φωτισμού λόγω παραμόρφωσης από κτυπήματα, επισκευή των θυρών των μεντεσέδων ή αντικατάστασή τους με νέες.
  - Απόξεση - αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, επικολλημένων αφισών και εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος και διπλής στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120μm και στα δύο πύλους.
  - Εγκατάσταση δύο μπαρών ασφαλείας θυρών σε κάθε πύλο από χαλυβδοέλασμα πάχους 5mm και πλάτους 5cm, με τα κατάλληλα λουκέτα ασφαλείας.
  - Τοποθέτηση δύο στεγανών μεταλλικών πινάκων IP55 από χάλυβα EPS540 διαστάσεων 60cmX40cm (στο κεντρικό πύλο) ο ένας και 50cmX40cm (στο πύλο εντός του γηπέδου) ο άλλος.
  - Οι πίνακες θα περιέχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα χειρισμού, ασφάλειας και αυτοματισμών, πλήρως συνδεσμοποιημένοι με τις υπάρχουσες γραμμές.
  - Προμήθεια και εγκατάσταση χάλκινου πολύκλωνου αγωγού διατομής 16mm<sup>2</sup> για την επιδιόρθωση της γείωσης της εγκατάστασης και των ιστών φωτισμού.
  - Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού τύπου NYG 5X6mm<sup>2</sup> για την αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής σύνδεσης του κεντρικού πίνακα με τον υποπίνακα του γηπέδου.
  - Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγού τύπου NYG 4X4 mm<sup>2</sup> για την αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής σύνδεσης των τεσσάρων ιστών φωτισμού του γηπέδου με τον υποπίνακα,
  - Αντικατάσταση σπασμένου εμφανούς αγωγού από PVC διέλευσης καλωδίων ηλεκτροδότησης φωτιστικών ιστών με αγωγό PVC 6atm ΕΛΟΤ 686, διαμέτρου Φ110mm πλήρως συνδεδεμένου με τα φρεάτια διέλευσης.
  - Για την ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού του γηπέδου 5Χ5 θα αποξηλωθούν από την κορυφή των ιστών φωτισμού οι υπάρχοντες προβολείς μεταλλικών αλογονιδίων με ισχύ 400W ο ένας, και θα τοποθετηθούν δέκα έξι (16) προβολείς LED ασύμμετρης δέσμης έως 170W ο ένας.
- Ο προϋπολογισμός του παραπάνω έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/7336.0009 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Έκθεση Ανάλυσης Υποχρέωσης: ΑΑΥ 605-21/06/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (267).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 28-6-2016  
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ&ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ