



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 26^{ης}/2012 τακτικής συνεδρίασης της 21-8-2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 271/2012

ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε., ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 47996/14-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Τζανής Λουκάς – Πρόεδρος 2)Γαβαλά Νικολέττα 3) Δαβγιώτη Ελένη 4)Θεοχάρης Διονύσιος – Αντιπρόεδρος και 5) Τρέχας Αντώνιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Βενέτης Αναστάσιος 2)Μελάς Φώτιος 3)Πατίδης Ηλίας 4) Χρυσός Αλέξανδρος

Το 5^ο ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το 48027/13-8-2012 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Παρακαλούμε πολύ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την ένσταση που κατέθεσε η εταιρεία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε, με αρ. πρωτ. 45622/26-07-2012, επί του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για το έτος 2012, να πάρετε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. β' του ΕΚΠΟΤΑ για την αποδοχή ή μη της ανωτέρω ένστασης.

Γνωμοδότηση επί της ένστασης

Στο Κερατσίνι σήμερα την 13η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προμηθειών (σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 21/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

1. ΜΟΣΧΟΦΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
3. ΤΖΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

και ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες και τα τρία μέλη της, αρχίζει την συνεδρίαση με θέμα την γνωμοδότηση επί της ένστασης με αρ. πρωτ. 45622/26-07-2012 που κατέθεσε η εταιρεία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε, επί του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών, για το έτος 2012.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ένσταση κατατέθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. α του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 15 της διακήρυξης.

Σύμφωνα με το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης :

Α) Τα είδη της Ομάδας Α που περιλαμβάνονται στην προσφορά της εταιρείας ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, εκτός από τα κάτωθι είδη:

α. Πλαστικό Λευκό- Βασικά:

Δεν κατατέθηκαν τεχνικές προδιαγραφές που να προσδιορίζουν τους απαιτούμενους δείκτες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 16/23-05-2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

β. Λαδομπογιά –Βερνικόχρωμα:

Δεν κατατέθηκαν τεχνικές προδιαγραφές που να προσδιορίζουν τους απαιτούμενους δείκτες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 16/23-05-2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

γ. Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης:

Δεν κατατέθηκαν τεχνικές προδιαγραφές που να προσδιορίζουν τους απαιτούμενους δείκτες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 16/23-05-2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για τα συγκεκριμένα είδη είναι οι ακόλουθες:

α) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ – ΒΑΣΙΚΑ

Τα πλαστικά χρώματα πρέπει να προσφέρουν μεγάλη καλυπτικότητα εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Το πλαστικό εσωτερικής χρήσης με δείκτη λευκότητας 785 με αντοχή στο πλύσιμο κατά (ASTM 02486) > 2.000 κινήσεις, αναπνέον με δείκτη διαπερατότητας υδρατμών $S_4 < 0,20$ κατά (EN ISO 7783) το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές πλαστικών χρωμάτων κατά ΕΛΟΤ 788.

Να πληροί την οδηγία 204/42/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό των εκπομπών Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει ενώσεις μολύβδου και χρωμικά ή άλλα τοξικά συστατικά.

β) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ – ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

Κατάλληλο για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες νέες ή για ανακαίνιση, εσωτερικές και εξωτερικές.

Το προϊόν πρέπει να εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στην υγρασία (PIN 50017), στην γήρανση (ASTM G53), εξαιρετική προσφυγή (ISO 2409) καθώς και αντοχή στην αλατονέρωση (PIN 50021). Το προϊόν θα έχει εφαρμογή σε πόρτες κάγκελα και τοίχους.

γ) ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης 100% ακρυλικό με δείκτη λευκότητας $W_i > 83$, αναπνέον κατά (EN ISO 7783) με δείκτη διαπερατότητας υδρατμών $S_d < 0,2$ και αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV 2000 Hr κατά (ASTM G53) ή (ΕΛΟΤ EN ISO 115070, αδιάβροχο, για επιφάνεια από μπετό, σοβά ή γυψοσανίδα.

Τα συγκεκριμένα είδη καθώς αποτελούν τον κύριο κορμό των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων, ζητήθηκε σύμφωνα με την μελέτη να πληρούν του ανωτέρω δείκτες. Οι συγκεκριμένοι δείκτες είναι σημαντικοί για την τεχνική αξιολόγηση των χρωμάτων καθώς αποτελούν το κριτήριο πάνω στο οποίο βασίζεται η ποιοτική σύγκριση μεταξύ ομοειδών προϊόντων.

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, η εταιρεία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε κατέθεσε στην τεχνική προσφορά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προϊόντων, χωρίς όμως να αναφέρονται οι σχετικοί δείκτες.

Σημειώνεται ότι οι υπόλοιποι προμηθευτές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό κατάθεσαν βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής των χρωμάτων σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα πληρούν του ανωτέρω δείκτες και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν περιέχουν ενώσεις μολύβδου και χρωμικά ή άλλα τοξικά συστατικά καθώς και ότι η περιεκτικότητά τους σε Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), είναι σύμφωνα με τα όρια της Ε.Ε

Στην ένσταση της, η οποία επισυνάπτεται, η εταιρεία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε αναφέρει ότι δύναται να προσκομίσει τους συγκεκριμένους δείκτες εντός τριών ημερών και επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η προσφορά της για τα συγκεκριμένα είδη.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 αλλά και το άρθρο 20 παρ. 1α, 3 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ καθορίζονται οι όροι που διαμορφώνουν τις τεχνικές προδιαγραφές ενός προϊόντος αλλά και η αντίστοιχη αξιολόγηση αυτών στα πλαίσια διενέργειας ενός διαγωνισμού.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης αναφέρονταν ρητά οι απαιτούμενες προδιαγραφές τις οποίες θα έπρεπε να καλύπτουν τα συγκεκριμένα είδη ώστε να ανταποκρίνονται στην χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε, για τα ανωτέρω είδη, δεν κάλυπτε τα οριζόμενα στην μελέτη, καθώς δεν προσκομίσθηκαν οι ζητούμενοι δείκτες οι οποίοι είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση των χρωμάτων και επομένως σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ δεν είναι δυνατό η επιτροπή να προχωρήσει στην περαιτέρω αξιολόγηση τους.

Στην ένσταση η εταιρεία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε αναφέρει ότι θα μπορούσε να προσκομίσει τους σχετικούς δείκτες από χημείο εντός 3 ημερών, όμως η υποχρέωση προσκόμισης των δεικτών ήταν απαίτηση που αναφέρονταν στους όρους της διακήρυξης τους οποίους έκανε αποδεκτούς με υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι υπόλοιποι προμηθευτές προσκόμισαν τα σχετικά έγγραφα, καθιστά την αποδοχής της σχετικής ένστασης μη αποδεκτή.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της ένστασης που κατέθεσε η εταιρεία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε σε όλα τα σημεία που επικαλείται.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Το άρθρο 15 παρ. β' του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Την με αρ. πρωτ. 45622/26-7-2012/25/6/2012 ένσταση της εταιρείας ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε.
- 4) Τη με αρ. πρωτ. 45622/26-07-2012 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την ένσταση

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος - πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λουκάς Τζανής έθεσε το θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει ως αβάσιμη την ένσταση της εταιρείας ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε. επί του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για το έτος 2012 για τους κάτωθι λόγους:

1. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε. για τα κάτωθι είδη της ομάδας Α': α)Πλαστικό Λευκό- Βασικά β) Λαδομπογιά – Βερνικόχρωμα γ) Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης, δεν κάλυπτε τα οριζόμενα στη μελέτη, καθώς δεν προσκομίσθηκαν οι ζητούμενοι δείκτες που είναι ουσιώδεις για την

αξιολόγηση των χρωμάτων και επομένως σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ δεν είναι δυνατό η επιτροπή να προχωρήσει στην περαιτέρω αξιολόγησή τους.

2. Στην ένσταση η εταιρεία ΔΗΜ-ΠΑΡ Ε.Π.Ε αναφέρει ότι θα μπορούσε να προσκομίσει τους σχετικούς δείκτες από το χημείο εντός 3 ημερών, όμως η υποχρέωση προσκόμισης των δεικτών ήταν απαίτηση που αναφέρονταν στους όρους της διακήρυξης τους οποίους έκανε αποδεκτούς με υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε.
3. Οι υπόλοιποι προμηθευτές προσκόμισαν τα σχετικά έγγραφα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (271).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 22-8-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ