



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 187 56

Τηλ.:213-2074810

FAX:210-4610808

Πληρ.: Ν. Γκαμίλης

**ΠΡΟΣ:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.ΑΠ.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους “**

**Κ.Α.: 15/7331.0062**

**CPV : 35111320-4**

**Αριθμός Μελέτης: 123.0/2017**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Τεχνική έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Έντυπο Προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 187 56

Τηλ.:213-2074810

FAX:210-4610808

Πληρ.: Ν. Γκαμίλης

**Προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους “**

**Κ.Α.: 15/7331.0062**

**CPV : 35111320-4**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου: Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους.

Ειδικότερα, ύστερα από την έγκριση της μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, με αρ. πρωτ. 6765/2017, διαπιστώθηκε η ανάγκη για προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για την εφαρμογή της ανωτέρω μελέτης, καθώς και για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, με απώτερο σκοπό την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου μας.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 4.065,96 € με το Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15/7331.0062 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2017.

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη για το Δήμο προσφορά στο σύνολο της.

**Η συντάξασα**

**Ο Προισταμενος  
του Τμ. Μελετών**

**Θεωρήθηκε  
Ο Διεύθυντης Τ.Υ.**

**Πανίδου Βαρβάρα**

**Γκαμίλης Νικόλαος**

**Δημήτριος Αγγελάκης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 187 56

Τηλ.: 213-2074810

FAX: 210-4610808

Πληρ.: Ν. Γκαμίλης

**Προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους “**

**Κ.Α.: 15/7331.0062**

**CPV : 35111320-4**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου: Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους.

Η προμήθεια των πυροσβεστήρων θα εκτελεστεί σύμφωνα με ότι ορίζει:

- α) Το έγγραφο της Π.Υ. με αρ.πρωτ:17191 Φ705.1/21-4-2003,
- β) Η Υ.Α 618/43 ΦΕΚ 52 Β/20-1-2005,
- γ) Η εγκύκλιος 9 της Π.Υ στις 29-6-2005,
- δ) Η Υ.Α 17230/671/2005 ΦΕΚ 1218 Β/1-9-2005,
- ε) Το έγγραφο της Π.Υ με αρ.πρωτ:9554 Φ.702.9/3-3-2006.

Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά CE, EN3 -10, TSE, 97/23/EC:

Το αυτόματο - χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής τύπου F θα περιλαμβάνει :

1. Πυροσβεστήρα από χαλύβδινο κέλυφος χωρητικότητας 20LT ABF αφρού με εσωτερική αντιδιαβρωτική επίστρωση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

2. Ορειχάλκινο επινικελωμένο κλείστρο χαμηλής πίεσεως λειτουργίας με ενσωματωμένο μανόμετρο, ειδικά σχεδιασμένο για πνευματική ενεργοποίηση μέσω σωλήνα ανίχνευσης.
3. Σωληνάκι ανίχνευσης πυρκαγιάς
4. Βύσμα (αντάπτορα) τελειώματος γραμμής σωλήνα ανίχνευσης με ενσωματωμένο μανόμετρο για τον έλεγχο της ετοιμότητας και ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης.
5. Έξι (6) ακροφύσια εκτόξευσης αφρού κωνικής δέσμης υδρονέφωσης (δύο μονάδων ροής) και τέσσερα (4) ακροφύσια εκτόξευσης αφρού ευθείας βολής (μίας μονάδας ροής).
6. Διακόπτη (μπουτόν) χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος.
7. Χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ18mmΧ1mm και χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ15mmΧ1mm για την κατασκευή του υδραυλικού δικτύου πυρόσβεσης.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Εάν η ποιότητα των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν είναι κακή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει.

**Η συντάξασα**

**Ο Προισταμενος  
του Τμ. Μελετών**

**Θεωρήθηκε  
Ο Διεύθυντης Τ.Υ.**

**Πανίδου Βαρβάρα**

**Γκαμίλης Νικόλαος**

**Δημήτριος Αγγελάκης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 187 56

Τηλ.: 213-2074810

FAX: 210-4610808

Πληρ.: Ν. Γκαμίλης

**Προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους “**

**Κ.Α.: 15/7331.0062**

**CPV : 35111320-4**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια πυροσβεστήρα Ρα 6Kg ABC	ΤΜΧ	9 τμχ	26,00 €	234,00 €
2	Προμήθεια πυροσβεστήρα Ρα 12Kg ABC	ΤΜΧ	1 τμχ	45,00 €	45,00 €
3	Προμήθεια πυροσβεστήρα CO2 5kg	ΤΜΧ	7τμχ	65,00 €	455,00 €
4	Προμήθεια Συστήματος Κατάσβεσης Τοπικής εφαρμογής	ΤΜΧ	1 τμχ	1.800,00 €	1.800,00 €
5	Προμήθεια πυροσβεστικού ερμαρίου 50X50 πλήρες	ΤΜΧ	4 τμχ	35,00 €	140,00 €
6	Προμήθεια φωτιστικού ασφαλείας LED 16W 2h IP42	ΤΜΧ	6 τμχ	26,50 €	159,00 €
7	Προμήθεια Πίνακα Πυρανίχνευσης (2) Ζωνών	ΤΜΧ	1 τμχ	220,00 €	220,00 €
8	Προμήθεια Ανιχνευτή Καπνού	ΤΜΧ	1 τμχ	34,00 €	34,00 €
9	Προμήθεια Βάσης Ανιχνευτή	ΤΜΧ	1 τμχ	5,50 €	5,50 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

10	Προμήθεια Φαροσειρήνας	TMX	1 τμχ	25,00 €	25,00 €
11	Προμήθεια Εύκαμπτου Καλωδίου NYLHY (H03VV-F) 2X0,75mm <sup>2</sup>	M	20 μ	0,45 €	9,00 €
12	Προμήθεια Εύκαμπτου Καλωδίου NYM (A05VV-U) 2X1,5mm <sup>2</sup>	M	40 μ	0,82 €	32,80€
13	Προμήθεια Χαλκοσωλήνα Φ15mm	M	30 μ	3,65 €	109,50 €
14	Προμήθεια Μεταλλικού στηρίγματος για χαλκοσωλήνα Φ15mm	TMX	30 τμχ	0,15 €	4,50 €
15	Προμήθεια γωνιών χαλκοσωλήνα Φ15mm	TMX	15 τμχ	0,38 €	5,70 €
				<b>Μερικό σύνολο</b>	3.279,00 €
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	786,96 €
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	4.065,96 €

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των 4.065,96 € με το Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15/7331.0062 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2017.

Οι τιμές αυτές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα αγοράς σε αντίστοιχα είδη .

**Η συντάξασα**
**Ο Προισταμενος  
του Τμ. Μελετών**
**Θεωρήθηκε  
Ο Διεύθυντης Τ.Υ.**
**Πανίδου Βαρβάρα****Γκαμίλης Νικόλαος****Δημήτριος Αγγελάκης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 187 56

Τηλ.: 213-2074810

FAX: 210-4610808

Πληρ.: Ν. Γκαμίλης

ΑΡ. ΜΕΛ:

**Προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους “**

**Κ.Α.: 15/7331.0062**

**CPV : 35111320-4**

**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**Αντικείμενο προμήθειας**

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου: Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

**Ισχύουσες διατάξεις**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## **ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών.

### **ΑΡΘΡΟ 3°**

#### **Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η τεχνική περιγραφή
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
- Έντυπο προσφοράς

### **ΑΡΘΡΟ 4°**

#### **Τιμές Προσφορών**

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδος θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.

### **ΑΡΘΡΟ 5°**

#### **Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονομική προσφορά





**ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

**Δικαιολογητικά κατακύρωσης**

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

**ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

**Σύμβαση**

Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.

Κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης ποσοτήτων των ειδών εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τμήματος.

Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και παντός εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος , από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

**ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

**Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών**

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η παράδοση θα γίνεται επί τόπου κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με μέριμνα , αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες Αναδόχου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας , πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος.

Κατά την παράδοση, τα υπο προμήθεια είδη θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του παραγωγού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία παραγωγής της παραδιδόμενης παρτίδας.

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση τους με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του.

Για την επιβεβαίωση της παραδοθείσας ποσότητας θα αναγράφεται στο δελτίο αποστολής που παραδίδονται.

**ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

**Παραλαβή**

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

**ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

**Εκχώρηση**

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

**Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα Δικαστήρια

**Η συντάξασα**

**Ο Προισταμενος  
του Τμ. Μελετών**

**Θεωρήθηκε  
Ο Διεύθυντης Τ.Υ.**

**Πανίδου Βαρβάρα**

**Γκαμίλης Νικόλαος**

**Δημήτριος Αγγελάκης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**Προμήθεια μέσων πυροπροστασίας για το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση κτιριακών κοινωνικών Υποδομών (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους “**

**Κ.Α.: 15/7331.0062**

**CPV : 35111320-4**

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια πυροσβεστήρα Ρα 6Kg ABC	ΤΜΧ	9 τμχ		
2	Προμήθεια πυροσβεστήρα Ρα 12Kg ABC	ΤΜΧ	1 τμχ		
3	Προμήθεια πυροσβεστήρα CO2 5kg	ΤΜΧ	7τμχ		
4	Προμήθεια Συστήματος Κατάσβεσης Τοπικής εφαρμογής	ΤΜΧ	1 τμχ		
5	Προμήθεια πυροσβεστικού ερμαρίου 50Χ50 πλήρες	ΤΜΧ	4 τμχ		
6	Προμήθεια φωτιστικού ασφαλείας LED 16W 2h IP42	ΤΜΧ	6 τμχ		
7	Προμήθεια Πίνακα Πυρανίχνευσης (2) Ζωνών	ΤΜΧ	1 τμχ		
8	Προμήθεια Ανιχνευτή Καπνού	ΤΜΧ	1 τμχ		
9	Προμήθεια Βάσης Ανιχνευτή	ΤΜΧ	1 τμχ		
10	Προμήθεια	ΤΜΧ	1 τμχ		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

11	Φαροσειρήνας Προμήθεια Εύκαμπτου Καλωδίου NYLHY (H03VV-F) 2Χ0,75mm <sup>2</sup>	M	20 μ		
12	Προμήθεια Εύκαμπτου Καλωδίου NYM (A05VV- U) 2Χ1,5mm <sup>2</sup>	M	40 μ		
13	Προμήθεια Χαλκοσωλήνα Φ15mm	M	30 μ		
14	Προμήθεια Μεταλλικού στηρίγματος για χαλκοσωλήνα Φ15mm	TMX	30 τμχ		
15	Προμήθεια γωνιών χαλκοσωλήνα Φ15mm	TMX	15 τμχ		
				<b>Μερικό σύνολο</b>	
				<b>ΦΠΑ 24%</b>	
				<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ