PINAKAS TEXNIKVN XARAKTHRISTIKVN KENTRIKVN KLIMATISTIKVN MONADVN

Α/Α	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ m3/h	ΝΟΠΟΣ m3/h	ΑΠΑΓΩΓΗ m3/h	ΕΞΩΤ.ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜ. ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ (Pa)	ΑΝΕΜ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (Pa)	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΘΗΚΕΣ ΑΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ °C DB	°C WB	ΕΞΟΔΟΥ °C DB	°C WB	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ °C	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ m3/h	ΑΙΣΘΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (KW)	ΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (KW)	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΘΗΚΕΣ ΑΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ °C DB	°C WB	ΕΞΟΔΟΥ °C DB	°C WB	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ °C	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ m3/h	ΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (KW)	ΤΡΓΑΝΤΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ Kg/h	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Kg/h
1	ΚΚΜ–1	8500	8500	7500	30	25	35,7 / 24,2	16,6 / 15,2	7	14,5	54,7	84,1	3,0 / 1,0	22,0 / 13,8	45	9,4	54,5	36		
2	ΚΚΜ–2	1400	900	1260	25	20	32,9 / 20,7	14,9 / 14,1	7	2,0	7,6	11,5	8,4 / 5,2	26,3 / 15,4	45	1,3	7,6	6		
3	ΚΚΜ–3	1300	1300	1750	35	25	35,7 / 24,2	11,7 / 11,1	7	4,0	14,6	24,6	3,0 / 1,0	26,3 / 18,3	45	4,7	10,9	8		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
26,5°C WB ΚΑΙ 26,0°C DB (ΨΥΞΗ) ΚΑΙ 20°C DB (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΨΥΞΗ: 7°C - 12°C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ: 45°C - 40°C

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ m3/h	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m ΥΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΚΔΘ	ΚΑΘ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ		5,00	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΤΚΛΩΜΑ
ΚΔΘ	ΚΑΘ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ		14,00	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΤΚΛΩΜΑ

FAN COIL UNITS (ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2 ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 3 ΣΕΙΡΩΝ)

ΜΕΓΕΘΟΣ FC	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΙΚΟ kW	ΑΙΣΘΗΤΟ kW	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ kW	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ m³/h	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ m³/h
FCU 03	1,50	1,05	1,5	250-350	0,25
FCU 04	2,70	2,00	2,7	500-600	0,50
FCU 06	3,60	2,80	4,0	800-900	0,65
FCU 08	4,60	3,80	6,0	1200	0,85

ΤΟΜΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΟΥ – ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ FCU ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΥΟΥ – ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ FCU ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ–ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ FCU06 , ΤΥΠΟΥ ΟΡΟΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3R ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΔΙΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ON–OFF
ΔΙΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΡΑΥΣΜΙΚΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΤΛΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Μελέτη: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ — ΚΛΙΜΑΚΑ: **1:50**

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — 1206MD-Ο

Θέμα: **ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ**
Αρ. Σχεδίου: **ΚΛΣ-02**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.	Ο ΔΝΤΗΣ Σ.Τ.Υ.	Ο ΔΝΤΗΣ Τ.Υ.Υ.
Ν. ΓΚΑΜΑΝΗΣ	Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. ΛΑΠΤΟΥΣΗΣ	Λ. ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ

DIMITRIOS ANGELAKIS

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Υ.