ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SF6 24KV, 630A, 16KA ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΟΙΧΩΤΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SF6 24KV, 630A, 16KA ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΟΙΧΩΤΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ SF6 ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ SF6 24KV, 630A, 16KA ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΚΟΙΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 220V/50Hz ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

ΜΕΤΑΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΡΤΙΔΑΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 100ΜS ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ Η ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΚΑΛΩΣΗΣ

ΑΦΟΡΜΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 24KV, 50-120mm2

ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΚΟΜΠΤΗ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

ΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ

3 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΑΣΕΩΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΗΡΑΣ ΛΥΣΗΣ

3 ΜΕΤΑΣΥΝΗΘΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 7 ΘΕΣΕΩΝ

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΠΟΛΥΡΡΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΑΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΤΗ ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΚΟΣΙΑ ΦΑΣΕΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

3 ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΑΜΑΞΕΩΣ

ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ T1÷T2

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 21KV÷10KA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ — ΚΛΙΜΑΚΑ: —

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — 1206ΜΟ-Ο

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ — **IP-05**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Μ	Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Γ.Υ.Υ.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Γ.Υ.Υ.
Ν. ΠΑΝΑΓΗΣ	Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗΣ	Σ. ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ	Α. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Ακαδ/κός Αντιπρόσωπος Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τ.Υ.