ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑ prEN10255)
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΚΑΤΑ prEN 1555–1)
	ΒΑΝΝΑ
	ΗΛΕΚΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (NORMAL CLOSE)
	ΦΙΛΤΡΟ
M/B	MULTI BLOCK
G	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
	VS ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VR ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ MIN : ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MAX : ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
	BUTTON ΧΕΙΡ/ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑΣ
	ΓΕΙΩΣΗ Cu16mm2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΨΥΧΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ14x1500)
	ΣΤΟΙΧΕΙΟ Τ90 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑ	ΙΣΧΥΣ (kW)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ Qb([illegible])	ΤΥΠΟΣ
1	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΘ–1	170.0	19.23	C33
2	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΘ–2	20.0	2.40	C33
3	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TANK – IN – TANK	50.0	5.60	B23

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ.
2. ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ TANK – IN – TANK
3. ΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ :

–. ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΑ DIN 30670

–. ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) ΜΕ ΝΤΟΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ DIN 30671

–. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ DIN 30673

MULTI BLOCK



Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Μελετητές: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ — ΚΛΙΜΑΚΑ: **1:50**

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — 1206MD-O

Θέμα: **ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ**
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ

Αρ. Σχεδίου: **KA-02**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.	Ο Δ/ΝΤΗΣ 2 Τ.Υ.	Ο Δ/ΝΤΗΣ 1 Τ.Υ.
Ν. ΓΚΑΜΙΛΗΣ	Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ	Λ. ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ

DIMITRIOS ANGELAKIS

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δ/ντής Τ.Υ.