

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U 2x1,5mm2, ΠΑΡΟΧΗΣ 24V
	ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΝΑΓΕΡΜΟΤ
	ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΤΤΗΣ
	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΤΤΗΣ
Z1	ΑΝΙΧΝΕΤΤΗΣ ΠΟΤ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 1
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΣΗΣ
	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΤΝΑΓΕΡΜΟΤ
	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΚΑΤΕΤΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ"
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
	ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΤΝΑΓΕΡΜΟΤ 2 ΗΧΩΝ (ΠΡΟΣΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ)
	ΜΠΟΤΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΜΠΟΤΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΚΤΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "STOP ΑΕΡΙΟ"
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
	ΣΤΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ FirePro
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 6Kg
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΝ 6Kg-12Kg
	ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 KGR
	ΑΝΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ
	ΑΝΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ

Φορέας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ **ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ** ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έργο	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)
Μελετητής	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ — ΚΛΙΜΑΚΑ: **1:50**
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — 1206MD-O
Όλμα	**ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ** **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** **(ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ)** — Αρ. Σχεδίου **ΕΠ-02**

Ο ΣΥΝΤΑΣΑΣ	Ο ΕΛΕΓΣΑΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.	Ο ΔΙΝΤΗΣ 2 Τ.Υ.	Ο ΔΙΝΤΗΣ 1 Τ.Υ.
Ν. ΓΚΑΜΑΛΗΣ	Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ	Λ. ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ
		DIMITRIOS ANGELAKIS	Ακριβές Αντίγραφο Ο Δ/ντής Τ.Υ.