

ΤΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΣΙΜΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑ prEN10255)
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΣΙΜΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΚΑΤΑ prEN 1555-1)
	ΒΑΝΝΑ
	ΗΛΕΚΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (NORMAL CLOSE)
	ΦΙΛΤΡΟ
MB	MULTI BLOCK
G	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΤ
VS VR	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	ΣΤΕΚΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
MIN MAX	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ : ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ : ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
	ΒΥΤΤΟΝ ΧΕΙΡ/ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑΣ
	ΓΕΙΩΣΗ Cu16mm2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΨΤΚΗ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ14x1500)
	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΦΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΤ
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				
Α/Α	ΟΝΟΜΑ	ΙΣΧΥΣ (kW)	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ Qn(m3/h)	ΤΥΠΟΣ
1	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΘ=1	170.0	19.23	G53
2	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΘ=2	30.0	2.40	G53
3	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΑΣ ΖΕΣΤΟΤ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΠΤΟΤ TANK – IN – TANK	50.0	5.80	G63

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1.ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΩΔΕΣΕΩΣ ΠΟΤ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΤ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΤΜΕΝΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ.
2.ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΑΣ ΖΕΣΤΟΤ ΝΕΡΟΤ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΠΤΟΤ TANK – IN – TANK
3. ΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΤ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΤΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ :
– ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΑ DIN 30670
– ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΤΡΟΣΕΙΣ) ΜΕ ΝΤΟΤΡΟΓΛΑΣΤΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ DIN 30671
– ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ DIN 30673

MULTI BLOCK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΚΛΙΜΑΚΑ: **1:50**

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1206MD-O

ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ

Αρ. Σχεδίου: **ΚΑ-03**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ.	Ο Δ/ΝΤΗΣ Σ.Τ.Υ.	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Τ.Υ.
Ν. ΓΚΑΜΝΗΣ	Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Σ. ΛΑΓΤΟΥΣΗΣ	Λ. ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ

DIMITRIOS ANGELAKIS

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δ/ντής Τ.Υ.