



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 16-1-2017
Αριθ. πρωτ.: 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 68^{ης}/2016 έκτακτης συνεδρίασης της 27-12-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 595/2016

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 65489/27-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) τακτικών μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσίζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος - τακτικό μέλος) 3) Μιχάλογλου Στυλιανή (τακτικό μέλος) 4) Περδίκη Παναγιώτα (τακτικό μέλος) 5)Καραγιαννίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2) Ντέρου Κυριακή (τακτικό μέλος), 3) Μελάς Φώτιος (τακτικό μέλος) και 4) Τζανής Λουκάς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 65575/27-12-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Το κολυμβητήριο είχε πρόβλημα στις αντλίες κυκλοφορίας. Από τις έξη (6) οι δυο (2) είναι εκτός λειτουργίας, ενώ από την Παρασκευή 23/12/2016 έμεινε εκτός λειτουργίας και η τρίτη αντλία λόγω κωλύματος της ανεπίστροφης βαλβίδας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας κυκλοφορίας του νερού από 385 κιλοβατώρες/ώρα στις 192,5 κιλοβατώρες/ώρα. Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός κυκλοφορίας του νερού μας έβγαζε εκτός υγειονομικής διάταξης με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την υγιεινή του νερού.

Επομένως είναι απαραίτητη η επισκευή με πλήρη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση και των τριών αντλιών.

Η επισκευή ανέρχεται στο ποσό των 600€ πλέον ΦΠΑ. Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε από το σώμα να εγκρίνει τη

διάθεση πίστωσης 600€ για την επισκευή των τριών αντλιών κυκλοφορίας του νερού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.0001 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, ακινήτων του Δήμου».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 600€ (εκτός Φ.Π.Α.) για την επισκευή των τριών αντλιών κυκλοφορίας του νερού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.0001 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων, ακινήτων του Δήμου».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (595).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 28-12-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ