



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από τα Πρακτικά της 7<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 17-6-2021  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/2021**

**ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 18049/14-5-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Θεόδωτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 3) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος), 4) Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος) 5) Αγγελική Κασιμάτη (τακτικό μέλος) και 6) Μαρία Μαντουβάλου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1) Κυριάκος Κατσαφάδος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (τακτικό μέλος) 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Αρφαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το 3<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. πρωτ. 16692/1-6-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγραφο 1, για την έγκριση ή μη άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου επί της οδού ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ στην Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 14462-17/05/2021 αίτηση της κας. ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ. Στην συγκεκριμένη θέση υπάρχει περίπτερο με πεζοδρόμιο από σκυρόδεμα, στις δύο πλευρές του.

Η ενδιαφερόμενη αιτείται να προβεί σε εργασίες επικάλυψης του χώρου 18,35τ.μ. με κεραμικά πλακίδια.

Η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι θετική ως προς την ανακατασκευή του πεζοδρομίου αλλά με την τοποθέτηση επιστρώσης ίδιας με την υπάρχουσα, ήτοι σκυρόδεμα με αντισιδηρή τελική επιφάνεια, με ταυτόχρονη καθαίρεση του υπάρχοντος υποστρώματος σκυροδέματος, και διατηρώντας τα υπάρχοντα υψόμετρα του πεζοδρομίου προκειμένου να μην δημιουργηθούν υψομετρικές διαφορές. Επιπλέον, να συμπληρωθεί με την ίδια επιστρωση, το τμήμα που περιβάλλεται από τα σημεία Κ,Ι,Θ, μέχρι την υπάρχουσα

μεταλλική περίφραξη, ώστε να εξαλειφθεί η υψομετρική διαφορά που υπάρχει σήμερα, δημιουργώντας κατάλληλη κλίση για την απορροή των όμβριων υδάτων. Η όλη διαμόρφωση θα γίνει με δαπάνη της ιδιοκτήτριας, που αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των οικοδομικών εργασιών για την ανακατασκευή του πεζοδρομίου του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Συνημμένα υποβάλλεται σχέδιο της προτεινόμενης διαμόρφωσης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 14462-17/05/2021 αίτηση της κας ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 14462-17/05/2021 αίτηση της κας ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ.

*✓ Η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι θετική ως προς την ανακατασκευή του πεζοδρομίου αλλά με την τοποθέτηση επίστρωσης ίδιας με την υπάρχουσα, ήτοι σκυρόδεμα με αντισιολισθηρή τελική επιφάνεια, με ταυτόχρονη καθαίρεση του υπάρχοντος υποστρώματος σκυροδέματος, και διατηρώντας τα υπάρχοντα υψόμετρα του πεζοδρομίου προκειμένου να μην δημιουργηθούν υψομετρικές διαφορές. Επιπλέον, να συμπληρωθεί με την ίδια επίστρωση, το τμήμα που περιβάλλεται από τα σημεία Κ,Ι,Θ, μέχρι την υπάρχουσα μεταλλική περίφραξη, ώστε να εξαλειφθεί η υψομετρική διαφορά που υπάρχει σήμερα, δημιουργώντας κατάλληλη κλίση για την απορροή των όμβριων υδάτων.*

✓ Η όλη διαμόρφωση θα γίνει με δαπάνη της ιδιοκτήτριας, που αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των οικοδομικών εργασιών για την ανακατασκευή του πεζοδρομίου του, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (52)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 22-6-2021  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ